



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України

Л.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 31.07 2012р.

№ 05.03.02-04/ 76284

Панелі металеві тришарові стінові і покрівельні з утеплювачем з пінополіуретану

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 28.11.23

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

будівництво

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «БФ Завод», Україна, 08343, вул. Бориспільська, с. Мартусівка, Бориспільський р-н, Київська обл., код ЄДРПОУ: 35512066

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «Автосерт плюс», Україна, 08343, Київська обл. Бориспільський р-н, с. Мартусівка, вул. Бориспільська, буд.27, код ЄДРПОУ: 37124652

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; СанПиН 6027 А -91 «Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели», «ПДК в воздухе рабочей зоны» № 4617-88, ДСП - 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць», «Рекомендации по применению полимерных и полимеросодержащих материалов и изделий в строительстве» М. 1992.; НРБУ – 97 „Норми радіаційної безпеки”. За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме вміст в атмосферному повітрі шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ГДК сер.доб. мг/м<sup>3</sup>: формальдегід – 0,003, фенол – 0,003, ацетон – 0,35. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, (мг/л): формальдегід-0,1; стирол-0,01; кадмій – 0,001; мідь – 1,0; цинк- 1,0; свинець – 0,03. Сумарна питома ефективна активність ПРН не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см<sup>2</sup>.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка;
- забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації;
- щорічних випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Панелі металеві тришарові стінові і покрівельні з утеплювачем з пінополіуретану, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 26.07.2015р.**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепіднагляді)

Санітарно-епідеміологічна станція Державного управління справами


м.Київ, вул.Заболотного, 15, тел.: 526-50-06  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 8445 від 26.07.2012р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник керівника експертної комісії

  
В.І.Ткаченко